

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 127/1/99

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительному комитету Староузеевского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Аксубаевского и Нурлатского муниципального района по пожарному надзору № 127 от "19" июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "27" июля 2021 г. по 12 ч 00 мин. "27" июля 2021 г. проведена проверка *Гафиятовым рустемом Хафизовичем* заместителем начальника МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с *руководителем ИК Староузеевского СП Айдовой Н.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пи са- ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметк (подпи) о выполн нии (указы ется только выполн ние)
1	2	3	4	5
1	Произвести своевременную уборку сухой растительности и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов с. Старое Узеево, д. Новое Мокшино, д. Новая Баланда;	Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 290))	01.05.2022г.	

		режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).	
2	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенного пункта д. Новая Баланда до начала пожароопасного периода обеспечить противопожарные минерализованные полосы установленной ширины вокруг населенных пунктов;	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. (Требование п. 63, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).	
3	Обеспечить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров к естественным или искусственным водоемам (река, озеро, и др.), расположенным на территориях населенных пунктов с. Старое Узеево, д. Новое Мокшино, д. Новая Баланда, вблизи них (в радиусе 200 метров) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;	При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).	01.05.2022г.
4	Обеспечить территорию населенного пункта с. Старое Узеево в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).	01.05.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника
МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы
Гафиятов Рустем Хафизович

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П. <*>

"27" июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

руководитель
ИК Староузеевского СП Айдова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"27" июля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.