

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50

(место составления акта)

«19» июля 2021 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 84

С «14» июля 2021г по «19» июля 2021г. по адресу/адресам: РТ, Арский район, д. Утар-Аты, ул. Кооперативная, д. 22; населенные пункты: д. Утар-Аты, д. Урнашбаш, д. Верхние Аты, д. Субаш-Аты, д. Кошлауч, д. Старая Юльба.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Арского и Атнинского муниципального района по пожарному надзору Гильмуллина Раиль Гумаровича № 84 от «09» июля 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарной/выездной)

Исполнительный комитет Утар-Атынского сельского поселения (ИСПОЛКОМ УТАР-АТЫНСКОГО СП)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «14» июля 2021 г. по «19» июля 2021 г. продолжительность 3 рабочих дня/ 6 часов.

(рабочих дней / часов)

«14» июля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

«16» июля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

«19» июля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным районам, 422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, т. 8 (84366) 3-35-99

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Руководитель ИК Утар-Атынского СП Мухаметгалиева А.Г. 09.07.2021г., в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника МОИД и ПР по Арскому и Атнинскому

МР УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Утар-Атынского СП Мухаметгалиева Альбина Газинуровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Старая Юльба, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

2. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Старая Юльба, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

3. Населенный пункт д. Старая Юльба не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Старая Юльба, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

4. Имеющиеся указатели источников противопожарного водоснабжения не соответствуют установленным требованиям (населенный пункт д. Старая Юльба, п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).

5. Населенный пункт д. Старая Юльба не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Старая Юльба, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

6. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Кошлауч, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

7. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Кошлауч, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

8. Населенный пункт д. Кошлауч не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Кошлауч, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9. Населенный пункт д. Кошлауч не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Кошлауч, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

10. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Урнашбаш, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

11. К пруду, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Урнашбаш, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

12. Населенный пункт д. Урнашбаш не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Урнашбаш, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

13. Населенный пункт д. Урнашбаш не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Урнашбаш, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

14. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Утар-Аты, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

15. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Утар-Аты, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

16. Населенный пункт д. Утар-Аты не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Утар-Аты, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

17. Имеющиеся указатели источников противопожарного водоснабжения не соответствуют установленным требованиям (населенный пункт д. Утар-Аты, п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).

18. Населенный пункт д. Утар-Аты не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Утар-Аты, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

19. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Субаш-Аты, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

20. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. д. Субаш-Аты, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

21. Населенный пункт д. Субаш-Аты не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Субаш-Аты, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

22. Населенный пункт д. Субаш-Аты не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Субаш-Аты, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

23. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Субаш-Аты, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

24. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Верхние Аты, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

25. Населенный пункт д. Верхние Аты не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Верхние Аты, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

26. Населенный пункт д. Верхние Аты не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (населенный пункт д. Верхние Аты, пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 84/1/43 от 19.08.2014 г. _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника МСЭД и ПР по Арскому району и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель ИК Утар-Атынского СП Мухаметгалиева А.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» июля 2021г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Татарстан: 8 (843) 292-64-09