

*сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»))*

4. *Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Русское Богдашкино в радиусе 200 метров от населённого пункта. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»))*

5. *Руководитель поселения за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организовал закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике. (Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)).*

6. *Руководитель сельского поселения не обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям. (Требование п. 71, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»))*

7. *Руководитель сельского поселения не обеспечивает своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенного пункта Русское Богдашкино и не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»))*

8. *Руководитель сельского поселения не обозначает указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами указывающее расстояния до месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения, а так же направление движения к ним (Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»))*

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

2

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей:

Потерпевший (физическое или юридическое лицо):

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)