

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан,
Отдел надзорных мероприятий в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Казань
(место составления акта)

"27" августа 20 21 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя в области гражданской обороны**

№ 63

По адресу/адресам:

- 422000, Республика Татарстан, Арский район, г. Арск, ул.
Советская площадь, д.12

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 63 от 09 августа 2021 года
полковника внутренней службы **Нуруллина Олега Ринатовича** –
заместителя начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Исполнительного комитета Арского муниципального района
Республики Татарстан**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индив.
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25" августа 2021г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

"27" августа 2021г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/8 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорных мероприятий в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

- **Мухарямов Расул Ринатович** - Руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан

12 августа 2021 г., 14 часов 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

- **Германов Александр Николаевич** - Заместитель начальника отдела надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- **Мухарямов Расул Ринатович** - Руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан;

- **Кадиров Роберт Минзагирович** - Ведущий консультант (по Арскому МР) отдела реализации полномочий в области гражданской обороны МЧС Республики Татарстан;

- **Шарипова Гульнара Рашитовна** - Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты Арского муниципального района»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не создана и не сопряжена с региональной системой оповещения комплексная система экстренного оповещения населения муниципального района (на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 ноября 2013 г. N 899, распоряжения Кабинета Министров Республики

Татарстан от 16 февраля 2019 г. N 301-р в зону экстренного оповещения - подтопления попадают с. Хасаншаих, с. Казанбаш, д. Кутук, с. Купербаш, с. Ашитбаш, д. Кысна, с. Качелино, с. Старое Чурилино, с. Нижняя Ура, д. Казылино):

- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Пункт 15.2 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Пункты 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19 приказа МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

2. Не поддерживается в состоянии постоянной готовности муниципальная система оповещения:

- отсутствует проектно-сметная документация, акты ввода в эксплуатацию, паспорт на муниципальную систему оповещения;

- отсутствует книга учета и формуляр (паспорт) на технические средства оповещения и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействованию систем оповещения населения;

- регулярно не проводится проверка готовности муниципальной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) (отсутствуют акты установленного образца о проведении комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН с комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на территории соответствующего муниципального образования (два раза в год));

- отсутствуют документы на эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замену выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения (договор на техническое обслуживание, план график и план проведения технического обслуживания, акты технического обслуживания (ТО-1, ТО-2), акты по результатам оценки технического состояния в ходе комплексной проверки, справки о наличии и состоянии на все элементы технических средств оповещения);

- не созданы и не поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения):

- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Пункт 15.2 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Приказ МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 N 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

3. В защитном сооружении гражданской обороны инв. № 09П032-16 нарушена гидроизоляция (затапливается грунтовыми водами), требуется проведение капитального ремонта технических систем и строительных конструкций; в защитных сооружениях инв. № 09П015-16, 09П016-16, 09П017-16, 09П025-16, 09П026-16, 09П030-16, 09П036-16, 09П038-16 требуется проведение текущего ремонта технических систем и строительных конструкций (косметический ремонт, заделка незащищенных отверстий с атмосферой, исправность электроосветительных приборов, устранение захламленности помещений) :

- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Пункт 15.4 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- пункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 5.1, 5.2 приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

4. Должностные лица гражданской обороны органа местного самоуправления не прошли курсовое обучение или повышение квалификации (отсутствуют справки или удостоверения на всех членов эвакуационной комиссии) :

- подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного

- самоуправления в Российской Федерации»;
- пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;
 - пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
 - подпункт «б» пункта 3, пункт 4, подпункт «в» пункта 5, подпункт «б» пункта 2 приложения постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
 - пункт 15.1 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;
 - пункт 14 Приказа МЧС России от 24.04.2020 №262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов».

Лицо, допустившие нарушение:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к Акту документы:

1. Копии правоустанавливающих документов юридического лица на 19 л. в 1 экз.;
2. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 29.06.2021 № 449 «О планировании эвакуационных мероприятий и создании эвакуационных органов Арского МР» на 28 л. в 1 экз.;
3. Акт состояния готовности КСЭОН Арского МР на 3 л. в 1 экз.;
4. Копия распоряжения руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 16.07.2021 № 99 «О назначении уполномоченного по ГО и ЧС» на 5 л. в 1 экз.;
5. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 19.08.2021 № 592 «О создании в Арском муниципальном районе запасов материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» на 4 л. в 1 экз.;
6. Копии титульного листа плана ГО на 2 л. в 1 экз.;
7. Копии титульного листа плана основных мероприятий на 2021 год на 1 л. в 1 экз.;
8. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 24.02.2016

№ 193 «Об обеспечении мероприятий по ГО и созданию спасательных служб в Арском муниципальном районе» на 8 л. в 1 экз.;

9. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 06.05.2020 № 334 «Об утверждении положения об организации и ведении ГО в Арском МР РТ» на 13 л. в 1 экз.;

10. Копия приказа главы Арского района Республики Татарстан от 29.04.2020 № 2 «О создании комиссии по комплексной проверке готовности систем оповещения населения и оценки состояния технических средств системы оповещения Арского МР» на 2 л. в 1 экз.;

11. Копии удостоверений о прохождении обучения в УМЦ по ГО и ЧС РТ на 9 л. в 1 экз.;

12. Копия паспорта на КСЭОН на 5 л. в 1 экз.;

13. Копия сводной ведомости заглубленных помещений района на 1 л. в 1 экз.;

14. Копия титульного листа плана эвакуационных мероприятий в Арском муниципальном районе;

15. Документы о проведении учений и тренировок на 13 л. в 1 экз.;

16. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 06.05.2020 № 333 «Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории Арского МР РТ» на 6 л. в 1 экз.;

17. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 11.10.2019 № 122 «О создании УКП по ГО и ЧС Арского МР» на 3 л. в 1 экз.;

18. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 11.09.2019 № 10 «О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне» на 6 л. в 1 экз.;

19. Копия постановления руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан от 19.12.2011 № 1256 «О порядке сбора и обмена информацией» на 18 л. в 1 экз.;

20. Копия Анализа контролируемых мероприятий в Арском МР на 07.04.2021 на 3 л. в 1 экз.;

21. Копии реестра сил ГО района на 3 л. в 1 экз.;

22. Копии документов по спасательным службам на 35 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:


_____ А.Н. Германов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

- **Мужарямов Расул Ринатович** - Руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" августа 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Направлено заказным письмом с уведомлением по
почте РПО № 42002161055154