

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-52
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 139/1/139

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

Исполнительный комитет муниципального образования "Урмышлинское
сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан, глава сельского поселения Хабибуллин Артур Фанзатович,
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
государственного инспектора по Лениногорскому муниципальному району
по пожарному надзору N 139
(наименование органа ГПН)

от 20 августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин.
"25" августа 2021 года по 16 час. 00 мин. "10" сентября 2021 г. проведена
проверка

начальником отдела - главным государственным инспектором по
Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору,
подполковником внутренней службы Зариповым Альбертом Загитовичем,
старшим инспектором - государственным инспектор по Лениногорскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору, майором внутренней
службы Вильдановым Дамиром Равилевичем, в отношении Исполнительного
комитета муниципального образования "Урмышлинское сельское поселение"
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, глава
сельского поселения Хабибуллин Артур Фанзатович, по адресу: Республика
Татарстан, Лениногорский муниципальный район, село Урмышла, улица
Центральная, дом 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

совместно с главой Исполнительного комитета муниципального образования "Урмышлинское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, Хабибуллиным Артуром Фанзатовичем,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
139/1/139	<p>Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения в соответствии со статьёй 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"; при наличии на территории естественного водоисточника (пруд, запруда, река) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года.</p>	<p>п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 1, 4, 6, 62, 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ</p>	01.08.2022г.	

139/1/139	<p>Не приняты первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности; не организована пропаганда в области пожарной безопасности (не установлены информационные стенды, издание и распространение специальной литературы и рекламной продукции, проведение тематических выставок, смотров, конференций и т.п.)</p>	<p>п. 8 ст. 63 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 25, 26 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;</p>	01.08.2022г.	
139/1/139	<p>В сельском поселении органом местного самоуправления не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня.</p>	<p>п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.08.2022г.	
139/1/139	<p>Не обеспечена в период со дня схода снежного покрова</p>	<p>п. 70 Правил противопожарного режима в</p>	01.08.2022г.	

	до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистка территории от сухой травянистой растительности.	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела- главный государственный инспектор
по Лениногорскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Зарипов А.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П. <*>

"10" сентября 2021 года.

Старший инспектор-государственный инспектор
по Лениногорскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Вильданов Д.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"10" сентября 2021 года.



Предписание для исполнения получил (а):

Хабибуллин Артур Фанзатович, глава Исполнительного комитета
муниципального образования "Урмышлинское сельское поселение"
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.