

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

Протокол осмотра

« 24 » августа 2021 г.

г.Зеленодольск

Осмотр начат « 24 » августа 2021 г. 09 ч. 00 мин.

Осмотр окончен « 24 » августа 2021 г. 12 ч. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Заместитель начальника ОНД и ПР по ЗМР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Лузанов А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провел осмотр)

На основании ст. 76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 13.08.2021 г. № 127, КНМ 16210061000200359197

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представлять контролируемого лица: Глава Новопольского сельского поселения Якупов Нарвек Юсупович паспорт: серия 92 03 № 227143 УВД гор. Зеленодольска и Зеленодольского района Республики Татарстан 22.03.2002, код подразделения: 162-017

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

С участием специалиста, эксперта: _____

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков Новопольского сельского поселения

(наименований территорий, помещений (отсеков) производственных и иных объектов, предметов)

расположенного (ых) по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, территория Новопольского сельского поселения

В ходе осмотра проводилась: _____

(фотосъемка, видео-аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

-Населенные пункты Новопольского сельского поселения недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением;

-Территория Новопольского сельского поселения не в полном объеме обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре

-Водоемы в п. Красницкий, п. Грузинский, п. Урняк и п. Дубровка, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года

К протоколу осмотра прилагаются: _____

(материалы, полученные при осуществлении осмотра схемы, фото и т.п.)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства лиц, участвующих (присутствующих) при проведении осмотра, поступившие во время производства осмотра не поступили

Протокол прочитан лично каждым участником.

Замечания к протоколу осмотра _____

Представитель гражданина,
являющегося контролируемым лицом,
руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного представлять контролируемого лица

(подпись)



(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ подполковник внутренней службы А.В.Лузанов
(должность лица, составившего протокол, инициалы и фамилия)