

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------|--|
| 1 | Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемных источников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населенного пункта. | (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ») | 01.07.2022г. | |
| 2 | С. Средняя Камышла Среднекамьшинского сельского поселения не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; | (Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9); | 01.07.2022г. | |
| <i>Населённый пункт Малая Камышла</i> | | | | |
| 3 | Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башины. | (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ») | 01.07.2022г. | |
| 4 | Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемных источников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населенного пункта. | (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ») | 01.07.2022г. | |