

9	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.07.2022г.	
10	Населенный пункт Абляскино Среднекамьшинского сельского поселения не оснащен звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; (	Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);	01.07.2022г.	
<b>Населённый пункт Красный Октябрь</b>				
11	Населенный пункт Красный Октябрь Среднекамьшинского сельского поселения не оснащен звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; (	Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);	01.07.2022г.	
<b>Населённый пункт Михайловка</b>				
12	Населенный пункт Михайловка Среднекамьшинского сельского поселения не оснащен звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; (	Требование ст.4 п.4, ст.151 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);	01.07.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: