

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому  
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание № 125/1/95

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### Исполнительному комитету Чарлинского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 125

(наименование органа ГПН)

от "20" августа 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. "28" августа  
2021 г. и с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. "09" сентября 2021 г. начальником МОНД и ПР по  
Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России Яппаровым Нурфатом  
Габдрахмановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

проведена проверка территории Исполнительного комитета Чарлинского сельского  
поселения находящейся по адресу: РТ, с. Чарли, ул. Молодежная, д.2 Кукморского района  
РТ, осуществляющий свою деятельность на территории с. Чарли, д. Постников Починок, д.  
Татарская Тулба, д. Плаксиха, Исполнительного комитета Чарлинского сельского  
поселения

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес  
объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с руководителем Исполнительного комитета Чарлинского сельского поселения  
Козловым Эдуардом Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	Территория сельского поселения, а именно с. Чарли, д. Татарская Тулба, д. Починок Постников и д. Плаксиха не обеспечены в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	10.10.2022	
2.	Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.	53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»))	10.10.2022	
3.	Конструкция дорожной одежды до населенного пункта д. Плаксиха не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей	8.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. /ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Свод Правил 4.13130.2013 п. 8.9/	10.10.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Начальник  
МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
подполковник внутренней службы  
Яппаров Н.Г.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)

"09" сентября 2021 г.



(подпись)

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получила:

*Э.Н.*

(подпись)

*Руководитель Исполнительного комитета  
Чарлинского сельского поселения Козлов Э.Н.*

(должность, фамилия, инициалы)

"09" сентября 2021 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.