

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422750, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Татарстан, д.22, тел. 8(84369) 2-20-08  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 208/1/62

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-  
никновения пожара

*Исполнительный комитет Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального  
района Республики Татарстан (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -  
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муни-  
ципальных районов по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 85 от « 28 » августа 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 02 » сентября 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 28 » сентября 2021 г.

проведена проверка

*Начальник МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР Сафин Рустам Роальдович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку.

*Исполнительный комитет Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального рай-  
она Республики Татарстан (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО СЕЛЬСКО-  
ГО ПОСЕЛЕНИЯ), РТ, Атнинский район населенные пункты с. Нижний Куюк, с. Верхний Куюк, д.  
Новый Шимбер, д. Старый Шимбер*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Руководитель ИК Нижнекуюкского СП Галиахметов Дамир Мулланурович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото- рого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Населенный пункт с. Нижний Куюк не обез- печен требуемым проти- вопожарным водоснаб- жением, согласно дейст- вующего законодатель-	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснаб- жения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.09.2022	

	с. Нижний Куюк).	водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1, 2 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР  
Сафин Устем Фазильевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
Руководитель ИК Нижнекуюкского СП  
Галиахметов Дамир Мулланурович  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.