

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 221/1/65

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

**Исполнительный комитет Кунгерского сельского поселения (ИСПОЛКОМ КУНГЕРСКОГО
СП)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муници-
пальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича
(наименование органа ГПН)

№ 220 от « 29 » сентября 2021 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 05 » октября 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 12 » октября 2021 г.

проведена проверка

*Инспектором МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмаги-
ловым Ильгизаром Ирековичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку.

*Исполнительный комитет Кунгерского сельского поселения (ИСПОЛКОМ КУНГЕРСКОГО СП) по
адресам: РТ, Атнинский район: с. Кошар, с. Нижние Шаши, д. Мендюш, с. Кунгер, д. Верхние Ша-
ши*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Руководитель исполнительного комитета Кунгерского сельского поселения Сибга-
туллин Данис Рубисович**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото- рого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В населенном пункте Кунгер требуется обновить указате- ли источников противопо- жарного водоснабже- ния.(населенный пункт с.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотража- ющей поверхностью либо световыми указателями, подклю- ченными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами рас-	01.10.2022	

	вопожарного режима в РФ);	(п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).		
2	Населенный пункт Кунгер не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Кунгер, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.10.2022	
3	Населенный пункт Нижние Шаши не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт с. Нижние Шаши, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.10.2022	
4	В населенном пункте Нижние Шаши не повсеместно произведен покос травы (населенный пункт с. Нижние Шаши, п.67 Правила противопожарного режима в РФ).	67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.(п.67 Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2022	
5	В населенном пункте Нижние Шаши требуется обновить указатели источников противопожарного водоснабжения.(населенный пункт с. Нижние Шаши, п.48 Правила противопожарного режима в РФ);	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).	01.10.2022	
6	Населенный пункт Верхние Шаши не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт с. Верхние Шаши, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.10.2022	
7	В населенном пункте Верхние Шаши не повсеместно произведен покос травы (населенный пункт с. Верхние Шаши, п.67 Правила противопожарного режима в РФ)	67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.(п.67 Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2022	
8	Населенный пункт Кошар не в полном объеме обеспечен требуемым противопожар-	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	01.10.2022	

	пункт с. Кошар, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	мы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
9	Населенный пункт Мендюше не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Мендюш, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.10.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмагилов Ильгизар Ирекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» октября 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓



(подпись)

Руководитель исполнительного комитета Кунгерского сельского поселения

(должность, фамилия, инициалы)

«12» октября 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.