

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 238/1/76

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

**Исполнительный комитет Коморгузинского сельского поселения Атнинского муниципального
района Республики Татарстан (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМОРГУЗИНСКОГО СП)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муници-
пальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 238 от « 26 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 11 » ноября 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 17 » ноября 2021 г.

проведена проверка

**Инспектором МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмаги-
ловым Ильгизаром Иреквичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**Исполнительный комитет Коморгузинского сельского поселения (ИСПОЛКОМ КОМОРГУЗИН-
СКОГО СП) РТ, Атнинский район: с. Коморгузя, с. Турукляр, д. Марьян, д. Епанчино**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Руководителем исполнительного комитета Коморгузинского сельского поселения
Низамиевым Фанисом Фирдусовичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований пожарной безопасно-сти с указанием кон-кретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-рого (ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения обяза-тельных тре-бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Населенный пункт Ко-моргузя не в полном объеме обеспечен требу-емым противопожарным	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопо-жарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.11.2022	

	но действующего законодательства (населенный пункт с. Коморгузя)	мы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
2	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт с. Турукляр).	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).	01.11.2022	
3	Населенный пункт Турукляр не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт с. Турукляр)	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.11.2022	
4	Населенный пункт Марьян не в полном объеме обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Марьян)	1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.11.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмагилов Ильгизар Ирекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» ноября 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель исполнительного комитета Коморгузинского сельского поселения
(должность, фамилия, инициалы)

«17» ноября 2021г.