

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Буинскому и Дрожжановскому
муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ленина, 65, г. Буинск, Республика Татарстан, 422430, (84374)3-56-61

д. Кошки-Теняково
(место составления акта)

"17" декабря 2021 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№144

по адресу: РТ, Буинский район, территория Кошки-Теняковского сельского поселения.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №144 от 01 декабря 2021 года начальника МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам Филина Александра Михайловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества(последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Исполнительного комитета Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан


(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти(местного самоуправления)

Дата и время проведения проверки «17» декабря 2021 г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

Продолжительность проверки 1 рабочий день

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической
(наименование органа государственного пожарного надзора)

работы по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: руководитель Стрелков А.В.
01.12.2021 г. 

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам майор внутренней службы Филин Александр Михайлович и старший дознаватель МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам капитан внутренней службы Хайруллин А.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: руководитель ИК Стрелков А.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
установлено, что предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 94 /1 / 1 от 02.12.2020 г. выполнены.

Прилагаемые документы: 1) Копия счета от 15.09.2021 г. по закупке комплекта системы оповещения; 2) Копии актов №1 приемки завершеного строительства сетей водоснабжения с. Кошки-Теняково Буинского муниципального района.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Филин А. М.
Старший дознаватель МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам капитан внутренней службы Хайруллин А.И.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил руководитель ИК Стрелков А.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«17» декабря 2021 г.
(подпись)