

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому
муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул.Горького, 41, г.Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-49-30

г. Лаишево
(место составления акта)

"02" марта 2022 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 10

02 марта 2022г. по адресу: РТ, Лаишевский район, с. Малые Кабаны и с.Большие Кабаны
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №10 от 25 февраля 2022 года начальника ОНДиПР по
Лаишевскому муниципальному району Фомина Егора Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества(последнее – при
наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БОЛЬШЕКАБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009327.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти(местного самоуправления)

Продолжительность проверки 1 день/3 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Лаишевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Руководитель Ильгамов
Ремис Шамилевич

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: начальник ОНДиПР по Лаишевскому
муниципальному району подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если
имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Ильгамов Ремис Шамилевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

1. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в с. М.Кабаны и с.Б.Кабаны «На территории поселений и городских округов обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»;
2. Ни одна водонапорная башня не приспособлена для забора воды в зимнее время года «Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
3. Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
4. На территории населенных пунктов не достаточное количество пожарных гидрантов (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения) (ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);
5. Не проводится работа на должном уровне по первичным мерам пожарной безопасности «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» (ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и (или) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

или нарушений не выявлено

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): Руководитель Ильгамов Ремис Шамилевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« 02 »

03

2021 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

