

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому  
муниципальному району  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул.Горького, 41, г.Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-49-30

г. Лаишево

(место составления акта)

"03" марта 2022 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 11

03 марта 2022г. по адресу: РТ, Лаишевский район, с. Атабаево

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №11 от 28 февраля 2022 года начальника УНДиПР по  
Лаишевскому муниципальному району Фомина Егора Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества(последнее – при  
наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,  
издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТАБАЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009239.**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти(местного самоуправления)

Продолжительность проверки 1 день/3 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Лаишевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Руководитель Халилова  
Люзия Рашитовна

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в  
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: начальник УНДиПР по Лаишевскому  
муниципальному району подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Халилова Люзия Рашитовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и (или) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора **не выполнено предписание от 15 марта 2021 года №19/1/1-4, а именно:**

- Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения».** (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.53);
- На территории села Атабаева не достаточное количество наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения)(ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ).**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

или нарушений не выявлено

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): Руководитель Халилова Люзия Рашитовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« 03 » 03 2022 г.

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

