

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Кармачи.	пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»;		
2	Ни все водонапорные башни приспособлены для забора воды в зимнее время года «Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);	01.03.2023	
3	Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения».	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);	01.03.2023	
4	На территории населенных пунктов не достаточное количество пожарных гидрантов (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения)	(ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);	01.03.2023	
5	Не проводится работа на должном уровне по первичным мерам пожарной безопасности «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний»	(ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ).	01.03.2023	
6	<u>Руководитель сельского поселения не обучен мерам пожарной безопасности –</u>	<u>«Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального</u>	01.03.2023	