

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Горького,41, 422610,(84378) 2-49-30

Предписание N 18/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГАБИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009214.**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника внутренней службы Фомина Е.В. №18 от 14 марта 2022 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "16" марта 2022 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Гарафутдиновым Исламом Равилевичем, **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГАБИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009214,** расположенного по адресу: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Габишевское сельское поселений, село Габишево, Молодёжный проспект, 1

совместно с Руководитель Хусаинов Рамиль Талгатович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, в населенных пунктах не установлены	п.8 ст. 63 ФЗ-№123 от 22.07.2008 Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	<u>информационные стенды по пожарной безопасности.</u>			
2	<u>Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от частных жилых домов составляет менее 30 м.</u>	<u>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.14 свода правил СП 4.13130.2013.</u>	01.03.2023	
3	<u>Полоса шириной не менее 10 м. от леса не очищена от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов.</u>	<u>п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).</u>	01.03.2023	
4	<u>Минерализованная полоса, отделяющая территорию населенного пункта от лесного массива, отсутствует.</u>	<u>п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).</u>	01.03.2023	
5	<u>При обустройстве территории населенного пункта допускается ряд тупиковых улиц длиной более 150 м., без оборудования соответствующих разворотных площадок размерами 15х15 м.</u>	<u>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.13 свода правил СП 4.13130.2013.</u>	01.03.2023	
6	<u>Насосная станция водоснабжения населенного пункта не обеспечена автономными резервными источниками электроснабжения.</u>	<u>п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).</u>	01.03.2023	
7	<u>Не представлены акты проверки сетей наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу и исправность.</u>	<u>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).</u>	01.03.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
Гарафутдинов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"16" 03 2022 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>



Предписание для исполнения получил:

✓ Хус
(подпись)
"16" 03 2022 г.

Руководитель Хусаинов Рамиль Талгатович
(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.