



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Лаишевскому муниципальному району
Республики Татарстан

ул. Горького, 41, г. Лаишево, 422610
Телефон: 2-49-30 Факс: 2-49-30 (код 8-84378)
E-mail: egor.fomin2009@yandex.ru

03 марта 2022 г. № 65-2-30-4

На № _____ от _____

Руководителю Муниципального
учреждения исполнительного комитета
Куюковского сельского поселения
Лаишевского муниципального района

Зотину Р.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«03» _____ марта 20 _____ 22 г.

_____ г. Лаишево
(место рассмотрения: город, село, район)

начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

рассмотрев постановление №0330-2022-0010 от 03 марта 2022 года по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо (гражданина (ку))

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, ИНН 1624009341**
(фамилия, имя, отчество виновного лица)

Материалами установлено, что

«03» _____ марта 20 _____ 22 г. в _____ 12 часов _____ 00 минут

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.**
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса,

_____ **были нарушены требования Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический**
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.],

_____ **регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ,**
_____ **утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479**
имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в с. Курманаково, с.Куюки, п.Алексеевский, п.Мысовский «На территории поселений и городских округов обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»;
2. Ни одна водонапорная башня не приспособлена для забора воды в зимнее время года «Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
3. Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
4. На территории села с. Курманаково, с.Куюки, п.Алексеевский отсутствуют наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения) (ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события;

в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое

оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Принять меры к устранению всех выявленных нарушений требований ПБ

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего постановление

Фомин Е.В.

(расшифровка подписи)

Представление
получил:

« »

Представление
направлено:



ФИО

в « » часов « » минут

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)