



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Лаишевскому муниципальному району
Республики Татарстан

ул. Горького, 41, г. Лаишево, 422610
Телефон: 2-49-30 Факс: 2-49-30 (код 8-84378)
E-mail: egor.fomin2009@yandex.ru

02 марта 2022 г. № 61 -2-30-4

На № _____ от _____

Руководителю Муниципального
учреждения исполнительного комитета
Державинского сельского поселения
Лаишевского муниципального района

Камалиевой И.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«02» марта 20 22 г.

г. Лаишево

(место рассмотрения: город, село, район)

начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

рассмотрев постановление №0330-2022-0009 от 02 марта 2022 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо (гражданина (ку))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕРЖАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009285

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

Материалами установлено, что

«02» марта 20 22 г. в 09 часов 00 минут

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕРЖАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

были нарушены требования Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность; тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.].

Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479
имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события;

2. На территории с. Державино не достаточное количество пожарных гидрантов (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения) (ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);

в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое

3. Не своевременно производится очистка пожарных гидрантов от снега - Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.75).

оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Принять меры к устранению всех выявленных нарушений требований ПБ

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Фомин Е.В.

(расшифровка подписи)

Представление
получил:

(подпись)

ФИО

«02» 03

2022 года

в « » часов « » минут

Представление
направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)