

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Горького,41, 422610,(84378) 2-49-30

Предписание N 9/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Державинского
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009285.**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника внутренней службы Фомина Е.В. №9 от 25 февраля 2022 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "02" марта 2022 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут проведена проверка начальником ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Державинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624009285, расположенного по адресу: 422620, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Державино, ул. Заббарова (населенные пункты с. Державино)

совместно с Руководителем Камалиева Исламия Исмагиловна ✓ 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ни на одной водонапорной башне не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения».	Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53	01.10.2023	
2	На территории с. Державино не достаточное количество пожарных	ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года	01.10.2023	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	гидрантов (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения)	№123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ		
3	Не своевременно производится очистка пожарных гидрантов от снега - Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.75	01.10.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
Фомин Е. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"02" *Мерте* 2024 г.

Предписание для исполнения получило:

(подпись)

"02" *Мерте* 2024 г.

Руководитель Камалиева Исламия Исмагиловна
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.