

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423700, (85555) 4-37-72

Предписание N 13/1/12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – руководителю

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Исполнительного комитета Аюского сельского поселения Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан Галимову А.М.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 13 от «01» марта 2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 час. 00 мин. "04" марта 2022 г. по 16 час. 00 мин. "28" марта 2022 г. начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ подполковником внутренней службы Тимерхановым А.Ф. совместно с руководителем Исполнительного комитета Аюского сельского поселения Галимовым А.М. проведена проверка территории, здания и помещений исполнительного комитета Аюского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ по адресам: Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, с. Аю, дер. Дыреевка, с. Маткауш, пос. Сред. Ружевка, дер. Степановка, дер. Дружба.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Населенные пункты дер. с. Аю, дер. Дыреевка, с. Маткауш, пос. Сред. Ружевка, дер. Степановка, дер. Дружба не достаточно обеспечены наружными противопожарными	Статья 68 Федерального закона №123-ФЗ. п. 8.6 СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К	1 июля 2023 года	

	<p>водоснабжениями.</p>	<p>источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. /ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 часть 1 и 2/, Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием/ п. 8.6 СП 8.13130.2009/ Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:</p> <p style="padding-left: 40px;">при наличии автонасосов – 200 м; при наличии мотопомп – 100 – 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости – не менее 10 м. /п. 9.11 СП 8.13130.2009/</p>		
2.	<p>Не закреплена за должностным лицом (прошедшие специальную подготовку) приспособленная техника для тушения пожаров.</p>	<p>п. 58 Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.</p>	<p>1 ноября 2022 года</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Тимерханов А.Ф.

"28" марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

М.Л.П. <*>

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 202__ г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.