

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. им. Р.С. Хаматеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 4-44-07
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

с. Бикулово
(место составления акта)

«24» марта 2022 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№34

«24» марта 2022 г. по адресу: РТ, Нурлатский муниципальный район, с. Бикулово, ул.
Школьная д. 23а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
полковника внутренней службы Нуруллина О.Р. № 34 от 11.03.2022г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"17" марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

"24" марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Ахметшина Рамиля Хасангатовна - руководитель исполнительного комитета
Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: Начальник МОНД и ПР по

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник
внутренней службы Юсупов Р.Р.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ахметшина Рамиля Хасангатовна -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

руководитель исполнительного комитета Бикуловского сельского поселения Нурлатского

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

муниципального района РТ

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

- 1. Не организовано реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Бикуловского сельского поселения; (Требование ч.1 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)**

Населённый пункт Бикулово

- 2. Руководителем сельского поселения не обеспечено исправность 2-х ППГ, находящихся на территории поселения. (Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).**

- 3. Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте с. Бикулово в радиусе 200 метров от населённого пункта. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями
получил(а): **Ахметшина Рамиля Хасановна** - руководитель исполнительного

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
комитета Биколовского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ
иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления),
его уполномоченного представителя)

"24" марта 2022 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)