

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

с.Высокая Гора

(место составления акта)

"29" марта 20 22 г.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 18

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с.  
Большие Ковали, улица Школьная, д.3, офис 1; адрес места фактического  
осуществления им деятельности по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский  
муниципальный район, Большековалинское сельское поселение

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 18 от 03.03.2022 Начальника отделения НД и ПР по  
Высокогорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике  
Татарстан Разулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

документарная/выездная)

исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения  
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29" 03 20 22 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения  
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Гимадиев Фаниль  
Камилевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

" 03 " 03 2022 г.

11:00

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки)

с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Гимадиев Фаниль Камилевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

д. Малые Ковали:

1. Отсутствуют подъездные пути к населенному пункту. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));

2. К естественному водоему не оборудованы подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

3. Естественный водоем не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

4. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

д. Мазяр:

5. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

6. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений. (ст. 4, ст. 6, ст. 62

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

7. Отсутствуют подъездные пути к населенному пункту. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));

8. Естественный водоисточник (река) не оборудован подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

9. Естественный водоисточник не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

с. Чувашли:

10. Естественный водоисточник не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

11. К естественному водоисточнику не оборудованы подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

**Не выполнено в установленный срок 1.03.2022 предписание №72/1/44 от 30.06.2021 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ).**


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

" 29 " 03 2022 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми  
приложениями получил(а): Руководитель исполнительного комитета  
Большековалинского сельского поселения Высокогорского  
муниципального района Республики Татарстан Гимадиев Фаниль  
Камилевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 29 " 03 2022 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)