

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по

Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04,

Email:ond.po_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципально-
пального района Республики Татарстан

«29» марта 2022 г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 18 от «03» марта 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «29» марта 2022 г. по 15 ч. 00 мин. «29» марта 2022 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р. в отношении исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Малые Ковали: | | | | |
| 1. | Обеспечить подъездные пути к населенному пункту. | (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)); | 01.03.2023 | |
| 2. | К естественному водоему | ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожар- | 01.03.2023 | |

| | | | | |
|-----------|--|---|------------|--|
| | оборудовать подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года | ной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» | | |
| 3. | Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями | (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.03.2023 | |
| 4. | Населенный пункт оборудовать достаточными наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений. | ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» | 01.03.2023 | |
| д. Мазяр: | | | | |
| 5. | На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре. | (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ); | 01.03.2023 | |
| 6. | Населенный пункт оборудовать достаточными наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений. | (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»); | 01.03.2023 | |
| 7. | Обеспечить подъездные пути к населенному пункту. | (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)); | 01.03.2023 | |
| 8. | Естественный водо- | (п. 75 «Правила противопожарного | 01.03.2023 | |

| | | | | |
|-------------|---|--|------------|--|
| | источник (река) оборудовать подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. | режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | | |
| 9. | Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями | (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.03.2023 | |
| с. Чувашли: | | | | |
| 10. | Естественный водосточник приспособить для забора воды пожарными автомобилями | (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); | 01.03.2023 | |
| 11. | К естественному водосточнику оборудовать подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года | (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»); | 01.03.2023 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон-

да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Ларин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» 03 2022 г.



Предписание для исполнения получил:

Руководитель исполнительного комитета

Большекевалинского сельского поселения

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

Гимадиев Фаниль Камилевич

(должность, фамилия, инициалы)

«29» 03 2022 г.

(подпись)