

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

Предписание N 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

руководителю исполнительного комитета Булдырского сельского

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

Волякову Николаю Николаевичу

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ № 32 от «01» марта 2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 час. 00 мин. «03» марта 2022 г. по 14 час. 00 мин. «10» марта 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району подполковником внутренней службы Замалетдиновым Ренатом Равкатовичем и старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Гайнуллиным Ильнуром Ильдаровичем совместно с руководителем исполнительного комитета Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан Воляковым Николаем Николаевичем провели проверку Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в сельском поселении.	ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: - создание условий для организации добровольной	01.03.2023	

		пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;		
2.	Населенные пункты: п. Юлдуз, с. Булдырь, с. Змеево не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	<p>ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";</p> <p>ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>п. 8.9 СП 8.13130.2020;</p> <p>Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.</p> <p>п. 10.4 СП 8.13130.2020.</p> <p>Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:</p> <p>при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп).</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев</p>	01.03.2023	
3.	К естественному водоисточнику в п. Юлдуз (озеро), в с. Булдырь (прость реки Кама) не устроены подъезды с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	<p>ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";</p> <p>ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения</p>	01.03.2023	
4.	Водонапорная башня в с. Булдырь не приспособлена для забора воды пожарной техникой	ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного	01.03.2023	

в любое время года	<p>самоуправления в Российской Федерации";</p> <p>ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности";</p> <p>п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.</p>		84
--------------------	---	--	----

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ
Замалетдинов Р.Р.



«10» марта 2022 г.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ
Гайнуллин И.И.

«10» марта 2022 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Руководитель исполнительного комитета Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

Воляков Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы)

" 10 " 03 2022 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

