


УТВЕРЖДЕН  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021г. №777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*

Размещено 01.03.2022г.,  
КНМ 16220061000201706663



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и  
Спасскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Нагаева, д. 61, г. Болгар, Спасский район, РТ, 422840,  
код 84346 тел. 3-39-02, e-mail: gpn.spassk@mail.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Законному представителю юридического лица руководителю  
исполнительного комитета Краснослободского СП Спасского МР РТ

Алиеву Александру Владимировичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника межрайонного отделения НД и ПР по  
Алькеевскому и Спасскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ- главного  
государственного инспектора по пожарному надзору майора внутренней службы  
Инсапова Радиса Раисовича – № 22 от « 1 » марта 2022 года  
в период с « 4 » марта 2022 г. по « 4 » марта 2022 г.

майором внутренней службы Демановым Сергеем Александровичем –



(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание \_\_\_\_\_ должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 дознавателем межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому МР РТ  
 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Республике Татарстан – государственным инспектором  
 по пожарному надзору

органа государственного пожарного надзора)

проведена Выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

руководитель исполнительного комитета Краснослободского СП Спасского МР РТ  
 Алиев Александр Владимирович, директор СДК с. Красная Слобода Панчугина Т.М. и  
 директор СК с. Красный Вал Тегулева З.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В населенных пунктах с. Красная Слобода и с. Красный Вал отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	п. 7 ст. 63, ст. 6, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.02.2023 года	
2.	В населенный пункт с. Красная Слобода и с. Красный Вал не обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года.	п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.02.2023 года	
3.	В сельском поселении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты административного здания, здания СДК с. Красная Слобода. Не оформляются соответствующие акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.02.2023 года	
4.	Руководитель организации не обеспечивает в	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены	До 01.02.2023	



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	соответствии с годовым планом – графиком техническое обслуживание систем противопожарной защиты в административном здании и СДК с. Красная Слобода	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	года	
5.	В здании сельского дома культуры с. Красный Вал не установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 52 п. 3 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.02.2023 года	
6.	В здании СДК с. Красная Слобода не проводится огнезащитная обработка сценической части и сценического оформления в виде занавесей	п. 95 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.02.2023 года	
7.	В здании СДК с. Красная Слобода на напольное покрытие (линолеум) и навесные потолки отсутствует информация о показателях пожарной опасности материала	ст. 134 п. 6 табл. 28 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.02.2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Руководитель исполнительного комитета  
Краснослободского СП Спасского МР РТ Алиев  
Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Дознаватель межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – государственный инспектор по пожарному надзору – майор внутренней службы Деманов Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.