

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 293-64-39

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Пестречинскому муниципальному району
ул. Казанская д.10, с. Пестрецы, РТ тел: 3-26-38, ф. 3-26-38.
Предписание № 9/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Исполнительный комитет Шалинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 29 марта 2022 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД и ПР по

Пестречинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майором внутренней службы Габдрахмановым Рамисом Айдаровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору

Исполнительный комитет Шалинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: 422796, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО ШАЛИ,

УЛИЦА ХАЙРУЛЛИНА, ДОМ 35

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<u>Населённый пункт ТатЦИКА, д. Людкино не в полной мере обеспечен противопожарным водоснабжением</u>	п. 1 статья 62, п. 1 статья 68 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178), п. 2.11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.02-84*	1.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2023 году, I квартале, марте месяце.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)


Начальник ОНД и ПР по Пестречинскому муниципальному району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Габдрахманов Р.А.

«29» марта 2022 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

Руководитель Исполнительного
комитета Шалинского
сельского поселения Пестречинского
муниципального района
Республики Татарстан
Ахметзянов Ильшат Рифатович
(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 2022 г.