

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 293-64-39

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Пестречинскому муниципальному району
ул. Казанская д.10, с. Пестрецы, РТ тел: 3-26-38, ф. 3-26-38.

Предписание № 7/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Исполнительный комитет Татарско-Ходяшевского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 28 марта 2022 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД и ПР по

Пестречинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майором внутренней службы Габдрахмановым Рамисом Айдаровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору

Исполнительный комитет Татарско – Ходяшевского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: 422782, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО

ТАТАРСКОЕ ХОДЯШЕВО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 15

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	Татарско – Ходяшевское сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан не в полной мере обеспечены противопожарным водоснабжением	п. 1 статья 62, п. 1 статья 68 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178), п. 2.11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.02-84*	1.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований
пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2023 году, I квартале, марте месяце.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Пестречинскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Габдрахманов Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2022 г.

Руководитель Исполнительного
комитета Татарско -Ходяшевского
сельского поселения Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Сабиров Динар Мансурович

(должность, фамилия, инициалы)

«28» марта 2022 г.