

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 (ред. от 30.09.2016) "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и...
Приложение 3
(Типовая форма)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Шугурово
(место составления акта)

"25" марта 2022 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 45

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный
район, село Шугурово, улица Кирова, дом 17
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Вильданова Д.Р. № 45 от 09
марта 2022 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная/выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Исполнительный комитет муниципального образования
"Шугуровское сельское поселение" Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 202__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
__ часов


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 5 рабочих дней/ 12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Гафиятуллин Р.Н.  09 марта 2022 года, 14 час. 20 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вильданов Дамир Равилевич, начальник отдела- главный государственный инспектор по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гафиятуллин Радик Назипович, глава сельского поселения Исполнительный комитет муниципального образования "Шугуровское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения в соответствии со статьёй 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"; при наличии на территории естественного водоисточника (пруд, запруда, река) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Федерации"; ст. 1, 4, 6, 62, 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ

2. Не приняты первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности; не организована пропаганда в области пожарной безопасности (не установлены информационные стенды, издание и распространение специальной литературы и рекламной продукции, проведение тематических выставок, смотров, конференций и т.п.); п. 8 ст. 63 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 25, 26 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

3. Не созданы (не обновлены) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенного пункта с. Шугурово до начала пожароопасного периода противопожарные минерализованные полосы установленной ширины вокруг населенного пункта. п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

4. Не обеспечена в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистка территории от сухой травянистой растительности. п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".


Лица, допустившие нарушения требований пожарной безопасности: руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля

(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 45/1/45 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара от 25 марта 2022 года на 4 листах в 1 экземпляре.


Подписи лиц, проводивших проверку: _____

М.Л.П

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Гафиятуллин Радик Назипович, глава сельского поселения Исполнительный комитет муниципального образования "Шугуровское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" марта 2022 года.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)