

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,

п.г.т. Камское Устье, ул. Гагарина д. 66

Предписание № 13/1/13

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Исполнительный комитет Малосалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Руководителю исполнительного комитета Малосалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Зиганшину Айрату Гаптолхаевичу.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 13 от 08 марта 2022 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 час. 30 мин. 21 марта 2022 года до 13 час. 30 мин. 21 марта 2022 года проведена **плановая** проверка начальником межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Камбеевым Ильсуром Ильгизовичем, территорий Малосалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан расположенных по адресу: РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Малые Салтыки, д. Малое Мереткозино, д. Яшельча, совместно с руководителем исполнительного комитета Зиганшиным Айратом Гаптолхаевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В населенных пунктах по направлению к водонапорным башням и гидрантам и возле них установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и	ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.6. Свод правил СП 8.13130-2009 года	01 октября 2022 года.	

	солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.			
2	Населенные пункты, обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в полном объеме.	ст. 68 часть 1,2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 9.11, п. 8.6 Свода правил СП 8.13130.2009	01 октября 2022 года.	
3	Установить нормативными актами исполнительного комитета Малосалтыковского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.	Ст. 19 абзац 2 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»	01 октября 2022 года.	
4	В населенных пунктах водоемы, из которых возможно производится забор воды для целей пожаротушения, обеспечить подъездами и площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", Ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 октября 2022 года.	
5	Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и организовать пропаганду в области пожарной безопасности, т.е. установить информационные стенды по пожарной безопасности.	Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", п. 8 ст. 63 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 октября 2022 года.	
6	Организовать проведение проверок работоспособности имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов и кранов на водонапорных башнях) 2-раза в год весной и осенью с составлением соответствующих актов проверок.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01 октября 2022 года.	
7	Лиц допускать к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума.	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 36, п. 39 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный № 10938.	01 октября 2022 года.	
8	Населенные пункты Малосалтыковского СП обеспечить звуковым оповещением людей при пожаре в полном объеме.	п. 16 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О	01 октября 2022 года.	

		противопожарном режиме»;		
9	За каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организовать закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.	п. 69 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01 октября 2022 года.	
10	Руководителем не обеспечивается содержание пожарного автомобиля в пожарном депо или специально предназначенном для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава пожарной охраны.	п. 67 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01 октября 2022 года.	
11	Руководитель организации не обеспечивает исправное техническое состояние пожарного автомобиля.	п. 68 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01 октября 2022 года.	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору 01 октября 2022 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного
отделения НД по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Камбеев И.И.


(подпись)
М.Л.П.*

«19» марта 2022 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Руководитель Зиганшин А.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2022 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.