

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 21 » Марта 2022 г.

(дата составления акта)

С. Малые Салтыки

(место составления акта)

13 часов 30 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 13

По адресу/адресам Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Малые Салтыки, д. Малое Мереткозино, д. Яшельча.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 13 от 08.03.2022 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительный комитет Малосалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21 марта 2022 года с 08 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.

« \_\_\_ » 2018 года с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

3 копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

руководитель исполнительного комитета Зиганшин Айрат Гаптолхаевич

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Камбеев Ильсур Ильгизович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель исполнительного комитета Зиганшин Айрат Гаптолхаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых Актов):

1. ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.6. Свод правил СП 8.13130-2009 года Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» - В населенных пунктах по направлению к водонапорным башням и гидрантам и возле них не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

2. ст. 68 часть 1,2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 9.11, п. 8.6 Свода правил СП 8.13130.2009 - Населенные пункты Малосалтыковского СП, не достаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.

3. Ст. 19 абзац 2 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Не установлено нормативными актами исполнительного комитета Малосалтыковского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

4. Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", Ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - В населенных пунктах водоемы, из которых возможно производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда и площадку (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

5. Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", п. 8 ст. 63 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - В населенных пунктах не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, т.е. не установлены информационные стенды по пожарной безопасности.

6. п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 – Руководителем ИК Малосалтыковского СП не организована проведение проверок работоспособности имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов и кранов на водонапорных башнях) 2-раза в год весной и осенью с составлением соответствующих актов проверок пожарных кранов в населенных пунктах.

7. ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 36, п. 39 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный № 10938. – Лица допускаются к работе на объекте не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума.

8. п. 16 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Населенные пункты Малосалтыковского СП не в полном объеме обеспечены звуковым оповещением людей при пожаре.

9. п. 69 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; За каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организовано закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.

10. п. 67 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Руководитель обеспечивает содержание пожарного автомобиля в пожарном депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы.

11. п. 68 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарного автомобиля.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник МОНД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы И.И. Камбеев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



Руководитель Зиганшин А.Г.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » марта 2022 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)