

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50

(место составления акта)

«16» марта 2022г.

(дата составления акта)

« 17 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 34

С «01» марта 2022г. по «16» марта 2022 г. по адресу/адресам: РТ, Арский район населенные пункты с. Наласа, с. Средние Верези.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муниципального района по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича № 34 от «22» февраля 2022г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарной/выездной)

Исполнительный комитет Наласинского сельского поселения (ИСПОЛКОМ НАЛАСИНСКОГО СП)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «01» марта 2022 г. по «16» марта 2022 г. Продолжительность 3 дня/ 10 часов

(рабочих дней / часов)

«01» марта 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«09» марта 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«16» марта 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Арскому и Атнинскому муниципальным районам, 422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, т. 8 (84366) 3-35-99

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Шакирова И.Р. «24» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор МОИД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмаилов Ильгизар Ирекович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель ИК Наласинского СП Шакирова Ильфира Рамазановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Подъезд к источникам противопожарного водоснабжения (река) не обеспечивает проезд пожарной техники в любое время года (отсутствует твердое покрытие). (населенный пункт с. Наласа, п. 10.10, СП 8.13130.2020);

- Населенный пункт с. Наласа не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (ч. 1, 2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Подъезд к источникам противопожарного водоснабжения (река) не обеспечивает проезд пожарной техники в любое время года (отсутствует твердое покрытие). (населенный пункт с. Средние Верезы, п. 10.10, СП 8.13130.2020);

- Населенный пункт д. Средние Верезы не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (ч. 1, 2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 34/1/18 от 16.03.2022 года
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмагилов Ильгизар Ирекович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель ИК Наласинского СП Шакирова Ильфира Рамазановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«16» марта 2022г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон центра ГУ МЧС России по Республике Татарстан: 8 (843) 292-64-09