

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-  
никновения пожара

Исполнительный комитет Наласинского сельского поселения

(ИСПОЛКОМ НАЛАСИНСКОГО СП)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому му-  
ниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича  
(наименование органа ГПН)

№ 34 от « 22 » февраля 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 01 » марта 2022 г. по 17 ч 00 мин. « 16 » марта 2022 г.

проведена проверка

Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмаги-  
лов Ильгизар Ирекович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Исполнительный комитет Наласинского сельского поселения (ИСПОЛКОМ НАЛАСИНСКОГО СП), РТ, Арский район населенные пункты с. Наласа, с.Средние Везези.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Руководитель ИК Наласинского СП Шакирова Ильфира Рамазановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований пожарной безопасно-сти с указанием кон-кретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-рого (ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения обяза-тельных тре-бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Подъезд к источникам противопожарного водо-снабжения (река) не обеспечивает проезд пожарной техники в любое время года (отсут-ствует твердое покры-тие). (населенный пункт с. Наласа)	Дороги и подъезды к источникам противопожарного водо-снабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. п.8.6.СП 8.13130.2020	01.03.2023	

2	Населенный пункт с. Наласа не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (населенный пункт с. Наласа).	Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2023	
3	Подъезд к источникам противопожарного водоснабжения (река) не обеспечивает проезд пожарной техники в любое время года (отсутствует твердое покрытие)(населенный пункт с. Средние Вережи).	Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. п.8.6.СП 8.13130.2020	01.03.2023	
4	Населенный пункт д. Средние Вережи не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства (населенный пункт с. Средние Вережи)	Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмагилов Ильгизар Ирекович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«16» марта 2022 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*Шакирова*  
(подпись)

*Руководитель ИК Наласинкого СП  
Шакирова Ильфира Рамазановна*  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2022 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.