

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Арскому и Атнинскому муниципальным районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50

(место составления акта)

«10» марта 2022 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органа государственной власти (местного самоуправления)**

**№ 23**

С «04» марта 2022г. по «11» марта 2022г. по адресу/адресам: РТ, Арский район, с. Новый Кинер, ул. Советская, д. 10; населенные пункты: с. Новый Кинер, д. Шурабаш, д. Байкал, д. Новая Серда, д. Шура, д. Новый Ашит, д. Сюрда, д. Нижняя Ура, д. Кызыл Яр, д. Верхняя Ура.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муниципального района по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича № 23 от «22» февраля 2022г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарной/выездной)

Исполнительный комитет Новокинерского сельского поселения (ИСПОЛКОМ НОВОКИНЕРСКОГО СП)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «04» марта 2022 г. по «11» марта 2022 г. продолжительность 3 рабочих дней/ 7 часов.

(рабочих дней / часов)

«4» марта 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.

«05» марта 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

«10» марта 2022 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным районам, 422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, т. 8 (84366) 3-35-99

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Руководитель ИК Новокинерского СП Гайфуллин А.А. 24.02.2022г. в 09 час. 45 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество; должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Новокинерского СП Гайфуллин Агзам Адехамович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий)

## В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) № 26/1/21 от 19.03.2021 года:

1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Новый Кинер, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

2. К плотине и реке, являющиеся источниками противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Новый Кинер, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

3. Населенный пункт д. Новый Кинер не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Новый Кинер, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

4. Имеющиеся указатели источников противопожарного водоснабжения не соответствуют установленным требованиям (населенный пункт д. Новый Кинер, п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).

5. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Шурабаш, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

6. Населенный пункт д. Шурабаш не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Шурабаш, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

7. Отсутствуют указатели имеющихся источников противопожарного водоснабжения (населенный пункт д. Шурабаш, п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).

8. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Байкал, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

9. Населенный пункт д. Байкал не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Байкал, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

10. Отсутствуют указатели имеющихся источников противопожарного водоснабжения (населенный пункт д. Байкал, п. 48, Правил противопожарного режима в РФ).

11. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Новая Серда, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

12. Населенный пункт д. Новая Серда не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Новая Серда, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

13. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Шура, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

14. Населенный пункт д. Шура не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Шура, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

15. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Новый Ашит, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

16. Населенный пункт д. Новый Ашит не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Новый Ашит, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

17. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Сюрда, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

18. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Сюрда, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

19. Населенный пункт д. Сюрда не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Сюрда, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

20. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Нижняя Ура, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

21. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Нижняя Ура, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

22. Населенный пункт д. Нижняя Ура не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Нижняя Ура, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

23. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Кзыл-Яр, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).

24. К реке, являющейся источником противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд с площадкой для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (населенный пункт д. Кзыл-Яр, п. 75, Правил противопожарного режима в РФ).

25. Населенный пункт д. Кзыл-Яр не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства населенный пункт д. Кзыл-Яр, (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).


26. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт д. Верхняя Ура, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).


27. Населенный пункт д. Верхняя Ура не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (населенный пункт д. Верхняя Ура, ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 23/1/14 от 10.03.2022 года.
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника МОНД и ПР Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Руководитель ИК Новокинерского сельского поселения Гайфуллин А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«10» марта 2022г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Татарстан: 8 (843) 292-64-09**