

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342).3-42-16

Предписание № 42/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительному комитету Совхозно-Галактионовского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан - руководителю исполнительного комитета Совхозно-Галактионовского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Донееву Вячеславу Леонидовичу

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ №42 от «14» марта 2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч 00 мин. "18" марта 2022 г. по 12 ч 00 мин. "21" марта 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району подполковником внутренней службы Замалетдиновым Ренатом Равкатовичем и старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району майором внутренней службы Сафиуллиным Русланом Рамилевичем совместно с руководителем исполнительного комитета Совхозно-Галактионовского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан Донеевым Вячеславом Леонидовичем провели проверку Совхозно-Галактионовского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в Совхозно-Галактионовском сельском поселении	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер	01.03.2023	

		<p>пунктов относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";</p>		
2.	<p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуару в с. Александровка не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до её места расположения.</p>	<p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p>	01.03.2023	
3.	<p>Населенные пункты с. Александровка и с. Фиков Колок не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения</p>	<p>1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного 	01.03.2023	

		<p>территориях; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием/ п. 8.6 СП 8.13130.2009/ Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. п. 9.11 СП 8.13130.2009</p>		
4.	Территории общего пользования сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	<p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";</p>	01.03.2023	
5.	В Совхозно-Галактионовском сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по	<p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в</p>		

	образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"		
6.	Не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре на территории д. Фиков Колок.	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	01.03.2023	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или)сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Заместитель ПР



(Handwritten signature)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Сафиуллин Р.Р.

"21" марта 2022 г.

М.Л.П. <*>



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

2022 г.

Глава с/п Ягошев В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.