

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Менделеевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пионерская, 1, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650, 8 (85549) 3-40-52; 3-40-56

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Исполнительному комитету Старогришкинского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

в лице руководителя Мамаковой Валентины Викторовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Менделеевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 30 от «10» марта 2022 года «18» марта 2022 года проведена проверка инспектором ОНДиПР по Менделеевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Галиуллиным Дамиром Анваровичем Исполнительным комитетом Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по адресам: Менделеевский район, с. Старое Гришкино, д. Карманково, д. Илькино

совместно с руководителем Исполнительного комитета Старогришкинского сельского поселения Мамаковой Валентиной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Деревня Карманково недостаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. Часть объектов расположена за 200 метровым радиусом обслужива-	№123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62 ч.1 Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	01.03.2023г.	

	<p>ния имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>ст. 68: ч.1 На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения; ч.2 К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479) п.75: Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>		
2.	<p>Водонапорная башня в селе Старое Гришкино не приспособлена для забора воды пожарной техникой.</p>	<p>№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19, абзац 1,3; К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68: ч.1 На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения; ч.2 К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары.</p>	01.03.2023г.	

		ППР в РФ п.53 абзац 1 Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.		
3.	В селе Старое Гришкино к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели, выполненные со светоотражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19, абзац 1, 3; К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; ППР в РФ п.48 абзац 3 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.03.2023г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР по Менделеевскому МР
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Галиуллин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



« 18 » марта 202 2 г.

Предписание для исполнения получил:

B.Movf

(подпись)



руководитель Исполнительного комитета
Старогришкинского сельского поселения Мамакова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » марта 202 2 г.