

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

с. Ст. Ромашкино
(место составления акта)

" 22 " марта 2022 г.
(дата составления акта)

" 10 " час. " 00 " мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
N 40

с 14 марта по 22 марта 2022 г. по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский
муниципальный район, с. Старое Ромашкино, улица Центральная, 30Б
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДиПР по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Замалетдинова Рената Равкатовича о проведении плановой проверки N 40 от " 09 " марта 2022 г. была проведена плановая проверка в отношении: Исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Давлетшина Рашида Габдрашидовна руководитель исполнительного комитета
Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:

Замалетдинов Ренат Равкатович - начальник отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

Гатауллин Ильнар Ахматхасанович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае,

При проведении проверки присутствовали:

Давлетшина Рашида Габдрашидовна руководитель исполнительного комитета

Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

1. Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в сельском поселении. (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Ответственное лицо - Руководитель исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Давлетшина Рашида Габдрашидовна);

2. Территории общего пользования сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Ответственное лицо - Руководитель исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Давлетшина Рашида Габдрашидовна);

3. В Староромашкинском сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. (ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Ответственное лицо - Руководитель исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Давлетшина Рашида Габдрашидовна);

4. Населенный пункт село Старое Ромашкино не обеспечено нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. (ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; п. 8.9, п. 10.4, п. 10.5 Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»). Ответственное лицо - Руководитель исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Давлетшина Рашида Габдрашидовна);

5. Водонапорная башня в селе Старое Ромашкино не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года. (ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". п. 53 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Ответственное лицо - Руководитель исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Давлетшина Рашида Габдрашидовна).

Прилагаемые документы:

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 40/1/1 от 22 марта 2022 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ



Р.Р. Замалетдинов

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ



И.А. Гатауллин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Давлетшина Рашида Габдрашидовна - руководитель исполнительного комитета

Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

" 22 " 03 2022 г.



(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)