

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

Предписание N 40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Исполнительному комитету Староромашкинскому сельскому
поселению Чистопольского муниципального района Республики Татарстан**

Руководителю исполнительного комитета Староромашкинского сельского

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

Давлетшиной Рашиде Габдрашидовне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ № 40 от «09» марта 2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 14 час. 00 мин. «14» марта 2022 г. по 10 час. 00 мин. «22» марта 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району подполковником внутренней службы Замалетдиновым Ренатом Равкатовичем и старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району капитаном внутренней службы Гатауллиным Ильнармом Ахматхасановичем совместно с руководителем исполнительного комитета Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан Давлетшиной Рашидой Габдрашидовной провели проверку Староромашкинского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в сельском поселении	ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» <small>Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. К полномочиям органов местного самоуправления поселений,</small>	01.03.2023	

		также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;		
2.	Территории общего пользования сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	<p>ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»</p> <p>Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения</p> <p>1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:</p> <p>9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.</p> <p>ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;</p>	01.03.2023	
3.	В Староромашкинском сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности	<p>ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности</p> <p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:</p> <p>2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p> <p>Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:</p> <p>включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.</p>	01.03.2023	
4.	Населенный пункт село Старое Ромашкино не обеспечено нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.	<p>ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов.</p> <p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>п. 8.9, п. 10.4, п. 10.5 Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»</p> <p>10.4. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:</p> <p>при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м;</p> <p>при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа мотопомп).</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев в соответствии с пунктом 10.7 настоящего свода правил.</p> <p>10.5. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.</p>	01.03.2023	
5.	Водонапорная башня в селе Старое Ромашкино не приспособлена для забора воды пожарной техникой в	<p>ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p> <p>Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности:</p> <p>создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время</p>	01.03.2023	

		<p>131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";</p> <p>п. 53 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</p> <p>53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.</p>		
--	--	--	--	--

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
Замалетдинов Р.Р.

"22" марта 2022 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
Гатауллин И.А.

"27" марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил:



 (подпись)

Руководитель исполнительного комитета
Староромашкинского сельского поселения
Чистопольского муниципального района РТ
Давлетшина Р.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

"22" 03 2022 г.


 Главный государственный инспектор района РТ по пожарному надзору №1
 М.Л.П. < >
 (подпись)


 Государственный инспектор Чистопольского района РТ по пожарному надзору №4
 М.Л.П. < >
 (подпись)