

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по

Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04, E-mail: ond.po\_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального  
района Республики Татарстан

«29» марта 2022 г.

с. Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району ГУ МЧС России по РТ № 19 от «29» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «29» марта 2022 г. по 11 ч. 00 мин. «29» марта 2022 г. проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по Высокогорскому району лейтенантом внутренней службы Рамазановым Р.И. в отношении исполнительного комитета Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	В населенных пунктах направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и	(п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.03.2023	

	включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
д. Ильино:				
2.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст.62, ст.63, ст.68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	01.03.2023	
3.	К естественному водоему оборудовать подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; д. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.03.2023	
4.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
5.	Очистить подъездные пути к водонапорной башне	п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
6.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения	п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
7.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	

д. Тимофеевка:				
8.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст.62, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	01.03.2023	
9.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
д. Чубарово:				
10.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст.62, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	01.03.2023	
11.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
с. Усады:				
12.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
13.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных ис-	ст. 4, ст. 6, ст.62, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП	01.03.2023	

	точников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;		
14.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
15.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения	(п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020)	01.03.2023	
д. Талмачи:				
16.	На территории поселения установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
17.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст.62, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;	01.03.2023	
18.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
19.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть	п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020т 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	

	автономные резервные источники электроснабжения			
д. Садилово:				
20.	На территории поселения установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
21.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	
22.	К естественному водоему оборудовать подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.03.2023	
23.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.03.2023	
д. Хохлово:				
24.	На территории поселения установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2023	
25.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на рас-	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.03.2023	

стоянии не более 200 метров от строений			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР  
по Высокогорскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Рамазанов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

«29» 03 2022 г.

Предписание для исполнения получил:  
Руководитель исполнительного комитета  
Усадского сельского поселения Высокогорского  
муниципального района Республики Татарстан  
Забилов Фанис Альбертович  
(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«29» 03 2022 г.