

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Горького,41, 422610,(84378) 2-49-30

Предписание N 24/1/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАРМОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009239.**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника внутренней службы Фомина Е.В. №24 от 21 апреля 2022 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "25" апреля 2022 г. с 09 часов 00 минут, до 12 часов 00 минут проведена проверка начальником ОНДиПР по Лаишевскому району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАРМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624009239, расположенного по адресу: 422630, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Нармонка, ул.Молодежная, дом 12а (населенные пункты с. Тетеево)

совместно с Руководителем Солягиным Артемом Олеговичем



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В селе Тетеево отсутствует минерализованная противопожарная полоса - В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.63).	01.10.2022	