

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Солягин Артем Олегович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в  
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности,  
установленных федеральным законодательством

1. В селе Тетеево отсутствует минерализованная противопожарная полоса - В  
целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории  
населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода  
вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной  
не менее 10 метров. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено  
постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.63).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и (или) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
пожарного надзора

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

или нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДиПР по Лайшевскому  
муниципальному району подполковник внутренней службы Фомин Егор Владимирович

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями  
получил (-а): Руководитель Солягин Артем Олегович   
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
полномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного  
представителя)

« 25 » 04 2022 г.   
(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)