

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому  
и Кукморскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание № 29/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

### **Исполнительному комитету Бурбашского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Балтасинского и Кукморского  
муниципальным районам по пожарному надзору № 29

(наименование органа ГПН)

от "06" апреля 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин.  
"18" апреля 2022 г. и с 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "26" апреля 2022 г. начальником МОНД и  
ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

по РТ Яппаровым Нурфатом Габдрахмановичем, старшим инспектором МОНД и ПР по  
Балтасинскому и МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шарафутдиновым Р.Р. проведена проверка Бурбашского  
сельского поселения Балтасинского муниципального района РТ расположенный по адресу:  
РТ, с. Бурбаш ул. Ф.Шакирова д.18, Балтасинского муниципального района РТ

осуществляющий свою деятельность на территории исполнительного комитета  
Бурбашского сельского поселения Балтасинского муниципального района

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес  
объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с руководителем исполнительного комитета Бурбашского сельского поселения  
Балтасинского муниципального района РТ Галимуллин Равилем Расимовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пис- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает д. Алан в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Здания и сооружения, а также территория организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (ч. 1, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	01.07.2022 г.	
2.	Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)).	01.07.2022 г.	
3.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от сухой растительности.	Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)).	20.05.2022 г.	

4.	Руководителем сельского поселения в д. Алан, не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.)	Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»))	01.07.2022 г.	
----	---	---	---------------	--

Необходимо представить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Начальник МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Яппаров Н.Г.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному



(подпись)

"26" апреля 2022 г.

**Старший инспектор МОНД и ПР по  
Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ  
Шарафутдинов Р.Р.**

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)

"26" апреля 2022 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**Руководитель исполнительного комитета  
Бурбашского сельского поселения  
Балтасинского муниципального района РТ  
Галимуллин Равил Расимович**  
(должность, фамилия, инициалы)

"26 " апреля 2022 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.