

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 288-45-07

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа государственной власти
от "06" апреля 2022 г. N 27

1. Провести проверку в отношении Исполнительного комитета города Кукмор
Кукморского муниципального района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Республика Татарстан, Кукморский район, г. Кукмор, ул.
Ленина, 15. Адрес место (а) фактического осуществления им деятельности по
адресам: Республика Татарстан, Кукморский район, г. Кукмор

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Яппарова Нурфата Габдрахмановича - начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан;

Каримуллина Фархада Фаридовича - старшего дознавателя МОНД и ПР по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан;

Шафигуллина Фаиза Минефаилевича - инспектора МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
Осуществления федерального государственного пожарного надзора,
ФРГУ 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения протокола оперативного
совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных
мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2022 году» от
19.01.2022 утвержденного Президентом Российской Федерации от 27.01.2022 №Пр-195 и
перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Ю.И. Борисова от 10.02.2022 № ЮВ-П4-1888.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности или действий (бездействий) обязательных требований пожарной безопасности и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "11" апреля 2022 г.

Проверку окончить не позднее

по "12" мая 2022 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверка выполнения обязательных требований пожарной безопасности. Провести рассмотрение документов, обследование и осмотр территории населенных пунктов, источников наружного противопожарного водоснабжения, проверку систем оповещения людей при пожаре и др. (20 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: Документы распорядительного, организационного характера подтверждающие: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; схемы и программы развития территорий поселений. Документы распорядительного, организационного характера определяющие: порядок оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; порядок установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. Техническая

документация, связанная с вопросами энергоснабжения водоснабжения. Приказы о назначении лиц. Назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Яппаров Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись заверенная печатью)



Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы
Кукмара шаһаре башкарма комитеты

Исполните ил аи комитет шарада Кукмор
Кукморского муниципального района
Республики Татарстан
№ 125
от "06" 04 2022г.

Каримуллин Фархад Фаридович - старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, тел. 8(84364) 3-37-47.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

г. Кукмор
(место составления акта)

«26» апреля 2022 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 27

По адресу/ адресам: РТ, Кукморский муниципальный район, г. Кукмор, ул. Ленина д. 15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжении начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы
Яппарова Н.Г. № 27 от 06.04.2022 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Исполнительного комитета г. Кукмор

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"25" апреля 2022 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"26" апреля 2022 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Хайруллин Ринат Рафкатович - ВрИО руководителя Исполнительного комитета г.
Кукмор (вх. № 125 от 06.04.2022 г.)

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:

Начальник МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Яппаров Н.Г., старший
дознаватель МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Каримуллин Ф.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: **Хайруллин Ринат Рафкатович** -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

ВрИО руководителя Исполнительного комитета г. Кукмор; Кормильцев Евгений Александрович - специалист Исполнительного комитета г. Кукмор
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Руководитель не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ) – Хайруллин Р.Р.

Водонапорная башня на северной части г. Кукмор не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Руководителем не организовано очистка территории поселкового исполнительного комитета от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.

(Требование п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключаящие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения. (Требование п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности (Требование ст. 63 ч.8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ) – Хайруллин Р.Р.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____ предписание № 27/1 от 26.04.2022 г. _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Хайруллин Ринат Рафкатович - ВРИО руководителя**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

исполнительного комитета г. Кукмор

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"26" апреля 2022 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 27/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Исполнительному комитету г. Кукмор

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора начальника
МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республики Татарстан по пожарному надзору № 27

(наименование органа ГПН)

от "06" апреля 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.
"25" апреля 2022 г., с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 26 апреля 2022 г.

начальником МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфатом Габдрахмановичем, старшим
дознавателем МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллинм Фархадом Фаридовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

проведена проверка Исполнительного комитета г. Кукмор, расположенный по
адресу: РТ, г. Кукмор ул. Ленина д. 15, Кукморского муниципального района РТ,
осуществляющий свою деятельность на территории Исполнительного комитета г. Кукмор

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименования и адрес
объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с ВрИО руководителем Исполнительного комитета г. Кукмор Хайруллинм
Ринат Рафкатовичем; специалистом Исполнительного комитета г. Кукмор Кормильцевым

Евгений Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Руководитель не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (Требование ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ)	01.06.22	
2.	Водонапорная башня на северной части г. Кукмор не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.22	
3.	Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.22	
4.	Руководителем не организовано очистка территории поселкового исполнительного комитета от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (Требование п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.22	
5.	Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключающие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения	На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения (Требование п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	01.06.22	
6.	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний (Требование ст. 63 ч.8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ)	01.06.22	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник
МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы
Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"26 " апреля 2022 г.

Старший дознаватель
МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы
Каримуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"26 " апреля 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

ВрИО руководителя
Исполнительного комитета г. Кукмор
Хайруллин Ринат Рафкатович
(должность, фамилия, инициалы)

"26 " апреля 2022 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
Адрес отдела (отделения) надзорной деятельности: РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул. Ленина д.32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0329-2022-0017
о назначении административного наказания

«26» апреля 2022 г.

Населенный пункт

г. Кукмор

(место рассмотрения дела)

Я, _____ Государственный инспектор _____ по пожарному надзору

Старший дознаватель межрайонного ОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Каримуллин Фархад Фаридович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановления)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол № 0329-2022-0025 от «26» апреля 2022 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Хайруллин Ринат Рафкатович

2. Дата и место рождения 02.02.1974 г.р. д. Манзарас, Кукморского района, ТАССР

3. Гражданство РФ

Место работы, службы или учебы Исполнительный комитет г. Кукмор

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность ВРИО руководителя заработная плата в месяц 30 000 рублей

6. Место жительства РТ, Кукморский муниципальный район, с. Манзарас, ул. Солнечная, д. 8

7. Место регистрации РТ, Кукморский муниципальный район, с. Манзарас, ул. Солнечная, д. 8

8. Семейное положение женат на иждивении - человек

9. Иные сведения _____
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность Известная личность по месту работы и жительства

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Не привлекался

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Хайруллин Р.Р.

(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

Постановление правительство Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: «26» апреля 2020 года в 16 час 00 мин

в населенном пункте г. Кукмор на объекте Исполнительный комитет г. Кукмор

(наименование и адрес объекта)

в помещении На территории Исполнительного комитета г. Кукмор
нарушил:

Руководитель не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ) – Хайруллин Р.Р.

Водонапорная башня на северной части г. Кукмор не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил проти-

вопoжapнoгo рeжимa в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Руководителем не организовано очистка территории поселкового исполнительного комитета от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.

(Требование п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключающие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения. (Требование п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ») – Хайруллин Р.Р.

Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности (Требование ст. 63 ч.8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ) – Хайруллин Р.Р.

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

совершение административного правонарушения впервые

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо Хайруллин Ринат Рафкатович

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

предупреждения

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Хайруллину Р.Р.

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

Начальнику МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ или в суде по месту жительства

(указывается высшее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

(указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, руководствуясь статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях исполнительный документ будет направлен судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве. Кроме того, будет принято решение о привлечение лица не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил ✓

(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

«26» 04 20__ года

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от «__» _____ 20__ года

Постановление вступает в законную силу «06» 05 2012 года

Административный штраф в срок до «__» _____ 201__ года не уплачен

Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от «__» _____ 20__ года

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от «_____» _____ 20__ года

исполнено «_____» _____ 20__ года

(номер финансового документа)