

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам  
Республики Татарстан

ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан, 422870, (84346) 2-35-58

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

д. Сушка

(место составления акта)

« 27 » апреля 2022 года

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**  
**№ 31**

**По адресу/адресам** Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Чувашский Брод, ул. Молодежная, д.12, населенный пункт: д. Сушка.

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на проведение выездной внеплановой проверки № 31 от «15» апреля 2022 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)  
(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского  
муниципального района Республики Татарстан

**Дата и время проведения проверки:**

« 27 » апреля 2022г. с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день (3 часа 00 минут)

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а)

Руководитель ИК Чувашско-Бродского ОП Алькеевского муниципального района РТ

15.04.2022г. в 10 ч. 00 мин.

Зайдуллин Рафаэль Нурахметович

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Начальник межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Инсапов Радис Раисович.

**При проведении проверки присутствовали:**

Руководитель исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Зайдуллин Рафаэль Нурахметович.

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - В д. Сушка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.
2. ст. 4, 6, 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.8. 8.9. Свод правил от 30.03.2020 г. № СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - В д. Сушка недостаточно обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.
3. ст. 4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.14. свода правил от 24.06.2013 г. № СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В населённом пункте д. Сушка противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений менее 30 м.
4. п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Сушка водоем, из которого может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года.
5. п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Сушка не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес от населенного пункта противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
6. П.8 ст. 63 ФЗ-№123 от 22.07.2008 Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».-Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, в населенных пунктах не установлены информационные стенды по пожарной безопасности
7. п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Сушка не определены место и способ сжигания мусора, травы, листвы и

ИНЫХ ОТХОДОВ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **журнал учета проверок внесена запись от 27 апреля 2022 года.**



✓   
Р.Н. Зайдуллин  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

- предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ;

**Подписи лиц, проводивших проверку:** Начальник межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы




  
Р.Р. Инсапов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Зайдуллин Рафаэль Нурахметович

« 27 » апреля 2022г.

✓   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_