

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021г. №777



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и  
Спасскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Солнечная, д. 12, с. Базарные Матаки, Алькеевский район, Республика Татарстан, 422870, код 84346  
тел. 2-35-58, e-mail: gpn.alkeevo@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: законному представителю юридического лица руководителю  
исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения  
Алькеевского муниципального района РТ Зайдуллину Рафаэлю Нурахматовичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по  
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан по  
пожарному надзору – начальника межрайонного отделения НД и ПР по  
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ Инсапова Радиса  
Раисовича № 31 от « 15 » апреля 2022 года в период с « 27 » апреля  
2022 г. по « 27 » апреля 2022 г.

майором внутренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем—

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Главным государственным инспектором по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору – начальником межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_  
руководитель исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения

Алькеевского муниципального района РТ Зайдуллин Рафаэль Нурахматович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В д. Сушка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	Ст. 6, 63 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - На территории поселений обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения	До 1 апреля 2023 года	
2.	В д. Сушка недостаточно обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	ст. 4, 6, 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.8. 8.9. Свод правил от 30.03.2020 г. № СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - 8.8. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 8.9. Расстановка пожарных	До 1 апреля 2023 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.		
3.	В населённом пункте д. Сушка противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений менее 30 м.	ст. 4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - п. 4.14. свода правил от 24.06.2013 г. № СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.	До 1 апреля 2023 года	
4.	В д. Сушка водоем, из которого может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года.	п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не	До 1 апреля 2023 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.		
5.	В д. Сушка не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес от населенного пункта противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - 70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	До 1 апреля 2023 года	
6.	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, в населенных пунктах не установлены информационные стенды по пожарной безопасности.	П.8 ст. 63 ФЗ-№123 от 22.07.2008 Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п. 8 – организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-	До 1 апреля 2023 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		технических знаний;		
7.	В д. Сушка не определены место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов.	п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.	До 1 апреля 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Руководитель Исполнительного комитета Чувашско-Бродского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ

Зайдуллин Рафаэль Нурахматович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

27.04.2021г

Главный государственный инспектор по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору – начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Инсапов Радис Раисович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.