

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 48

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«21» апреля 2022г.

Муниципальное казенное учреждение Исполнительный комитет Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан, законному представителю руководителю Зеленовскому Сергею Александровичу

Во исполнение: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району РТ

РТ по пожарному надзору Мухамадиева М.М. № 48 от 12 апреля 2022 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

«14» апреля 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
«21» апреля 2022 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена внеплановая, выездная проверка
Инспектором отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Хабибуллиним Айратом Альбертовичем

Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

совместно с руководителем Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Зеленовским Сергеем Александровичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретное места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организовано реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Исполнительного	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования пункт 1 ст 63 ФЗ № 123 Технически регламент о требованиях пожарной безопасности	1 мая 2022 года	

	комитета Костенеевского сельского поселения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022			
2.	Не организовано разработка целевой программы по вопросам пожарной безопасности Костенеевского сельского поселения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022.	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности пункт 2 ст 63 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	1 мая 2022 года	
3.	В населенном пункте с. Костенево нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 мая 2022 года	
4.	В населенном пункте с. Котловка нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 мая 2022 года	
5.	В населенном пункте с. Свиногорье нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 мая 2022 года	
6.	В населенном пункте д. Покровское нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 мая 2022 года	
7.	В населенном пункте д. Казыли нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 мая 2022 года	
8.	Населенный пункт Костенево не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территориях поселений в городских округах должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, противопожарные резервуары. ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 часть 1 и 2. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 лс и более и одного - при расходе воды менее 15 лс с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 10.4 по дорогам с твердым покрытием п. 8.9 СП 8.13130.2020 Пожарные резервуары или искусственные водоемы подлежат размещению из учета их обслуживания или зданий, находящихся в радиусе	1 мая 2022 года	

		<p>при наличии автомашин - 200 м, при наличии мотоциклов - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотоциклов</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов пучковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м и 10,5 м (П 8.131.30 2020)</p>		
9.	<p>Не выполнен пирс размером 12x12 на естественном источнике наружного водоснабжения (пруду), и подъездные пути к нему с твердым покрытием в населенном пункте с. Костенево для установки пожарных автомобилей в любое время года из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022</p>	<p>Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водостоичков (реки, озера, бассейны, пруды и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года</p> <p>Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	1 мая 2022 года	
10.	<p>Не выполнен пирс размером 12x12 на естественном источнике наружного водоснабжения (р. Кама), и подъездные пути к нему с твердым покрытием в населенном пункте с. Свиногорье для установки пожарных автомобилей в любое время года из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022</p>	<p>Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водостоичков (реки, озера, бассейны, пруды и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года</p> <p>Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	1 мая 2022 года	
11.	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Костенево не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022</p>	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.</p> <p>Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	1 мая 2022 года	
12.	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Котловка не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022</p>	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения</p> <p>Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	1 мая 2022 года	
13.	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни с. Свиногорье не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022</p>	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения</p> <p>Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	1 мая 2022 года	
14.	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни д. Покровское не</p>	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.</p> <p>Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	1 мая 2022 года	

	предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022			
15.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни д. Казыли не предусмотрены автономный резервный источники электроснабжения из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
16.	В населенном пункте с. Костенево, к водонапорным башням отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
17.	В населенном пункте с. Котловка к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
18.	В населенном пункте с. Свиногорье к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
19.	В населенном пункте д. Покровское к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
20.	В населенном пункте д. Казыли к водонапорной башни отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". П. 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градириям, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (ширсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 мая 2022 года	
21.	В населенном пункте с. Костенево, отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 7, 63 и 68 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	1 мая 2022 года	

22.	В населенном пункте с Котловка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 7, 63 и 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1 мая 2022 года	
23.	В населенном пункте с Свиногорье отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 7, 63 и 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1 мая 2022 года	
24.	В населенном пункте д. Покровское отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 7, 63 и 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1 мая 2022 года	
25.	В населенном пункте д. Казыли отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре из предписания № 56/1/35 от 08.04.2021 г. срок устранения 01.05.2022	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 7, 63 и 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1 мая 2022 года	
26.	Не организовано выполнение минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг населенного пункта с Костенеево для исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов	Пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров	1 мая 2022 года	
27.	Не организовано выполнение очистки территорий населенного пункта Костенеево от сухой травянистой растительности	Пункт 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	1 мая 2022 года	
28.	Не организовано выполнение минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов Костенеевского сельского поселения для исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов д. Свиногорье	Пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	1 мая 2022 года	
29.	Не организовано выполнение очистки территорий населенных пунктов Костенеевского сельского поселения от сухой травянистой растительности д. Свиногорье	Пункт 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	1 мая 2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 октября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные сведения
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Хабибуллин Айрат Альбертович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» апреля 2022г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Руководитель Исполнительного комитета Костенеевского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан Зеленовский Сергей Александрович

«21» апреля 2022г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.