

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
Республики Татарстан

ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан, 422870, (84346) 2-35-58

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

д. Верхние Матаки
(место составления акта)

« 28 » апреля 2022 года
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 30

По адресу/адресам Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Старые Матаки, ул. Центральная, д.4, населенные пункты д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на проведение выездной внеплановой проверки № 30 от «15» апреля 2022 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки) (плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского
муниципального района Республики Татарстан

Дата и время проведения проверки:

« 28 » апреля 2022г. с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (3 часа 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а)

Руководитель ИК Староматакского СП Алькеевского муниципального района РТ

15.04.2022г. в 09 ч. 30 мин.

Худякова Марина Михайловна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Инсапов Радис Раисович.

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Худякова Марина Михайловна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначающая указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2. п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – В населенном пункте д. Верхние Матаки, водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года.

3. ч.8 ст. 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Исполнительный комитет Староматакского сельского поселения при решении вопросов местного значения не обеспечил первичные меры пожарной безопасности. А именно в населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности.

4. ст. 4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - п. 4.14. свода правил от 24.06.2013 г. № СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В населённых пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений менее 30 м.

5. п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель исполнительного комитета Староматакского сельского поселения не организовал проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

б. ст. 4, 6, 68, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.8. 8.9. Свод правил от 30.03.2020 г. № СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - Населенные пункты д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара.

7. п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес от населенного пункта противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

8. п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не определены место и способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **журнал учета проверок внесена запись от 28 апреля 2022 года.**

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

М.М. Худякова

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник межрайонного ОНД и ПР
по Алькеевскому и Спасскому муниципальным
районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы



Р.Р. Инсапов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительный комитет Староматакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан **Худякова Марина Михайловна**

« 28 » апреля 2022г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: