

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 49

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

«21» апреля 2022 года

Муниципальное казенное учреждение Исполнительный комитет Яковлевского сельского
поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
законному представителю Козыревой Ольге Владимировне

наименование органа государственной власти и органы местного самоуправления, юридическое лицо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, государственное учреждение - при наличии свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя в объектах защиты государственной собственности и т.п.)

Во исполнение: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Елабужскому муниципальному району

РТ по пожарному надзору Мухамадиева М.М. № 49 от 12 апреля 2022 г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

наименование и адрес объекта защиты, охраняемого органами местного самоуправления

в период:

«15» апреля 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

«21» апреля 2022 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена внеплановая, выездная проверка

Инспектором отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Хабибуллин Аиратом Альбертовичем

Исполнительного комитета Яковлевского сельского поселения Елабужского
муниципального района Республики Татарстан

наименование и адрес объекта защиты, охраняемого органами местного самоуправления

совместно с руководителем Исполнительного комитета Яковлевского сельского

наименование и адрес объекта защиты, охраняемого органами местного самоуправления

поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан Козыревой Ольгой
Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного, правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организована очистка территории с. Яковлево от сухой травянистой растительности	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Пункт 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2022	
2.	Не организована очистка территории с. Бессониха от сухой травянистой растительности	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Пункт 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2022	
3.	Не организована очистка территории п. Мамыловка от сухой травянистой растительности	Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Пункт 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2022	
4.	Не организовано выполнение противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного перехода природных пожаров на территории с. Яковлево.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2022	
5.	Не организовано выполнение противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные	01.05.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненое)
1	2	3	4	5
	перехода природных пожаров на территории с. Бессониха.	полосы шириной не менее 10 метров. пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.		
б.	Не организовано выполнение противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного перехода природных пожаров на территории п. Мамыловка.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Хабибуллин Айрат Альбертович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» апреля 2022 года



Предписание для исполнения получил:

Руководитель Исполнительного комитета Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан
Козырева Ольга Владимировна

«21» 04 2022г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору