

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04, E-mail: ond.po_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципаль-
ного района Республики Татарстан

«21» апреля 2022 г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району ГУ МЧС России по РТ № 21 от «14» апреля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «21» апреля 2022 г. по 15 ч. 00 мин. «21» апреля 2022 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району лейтенантом внутренней службы Рамазановым Р.И. в отношении исполнительного комитета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее:				
1.	Населённые пункты не обеспечены источниками бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются	(п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).	01.04.2023	

	автономные резервные источники электроснабжения.			
2.	Должностным лицам пройти обучение по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	(п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 года.	01.04.2023	
поселок ж/д станция Высокая Гора:				
3.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.04.2023	
4.	Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта.	(п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.04.2023	
п. Березовка				
5.	Водонапорная башня приспособить для забора воды пожарными автомобилями	(п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.04.2023	
6.	В населенном пункте звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре находятся в не исправном состоянии.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.04.2023	
7.	Населенный пункт достаточно оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспе-	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного	01.04.2023	

	чивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	противопожарного водоснабжения»);		
8.	Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта.	(п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.04.2023	
п. Новый:				
9.	В населенном пункте установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.04.2023	
10.	Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта.	(п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);	01.04.2023	
п. Урманче:				
11.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.04.2023	
12.	В населенном пункте установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.04.2023	
13.	Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта.	(п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от	01.04.2023	

16.09.2020);

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Рамазанов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«21» 04 2022 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Руководитель исполнительного комитета
Альдермышского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Нуруллин Ренат Фаритович
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«21» 04 2022 г.