

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с.Высокая Гора
(место составления акта)

"21" апреля 20 22 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 21

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный
район, ул. Советская, д.13, пом. 1025; адрес места фактического
осуществления им деятельности по адресу: Республика Татарстан,
Высокогорский муниципальный район, пос. ж/д ст. Высокая Гора
Красносельское сельское поселение.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от 14.04.2022 начальник отделения
НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району ГУ МЧС России по
РТ Разгулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

исполнительного комитета Красносельского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"21" 04 20 22 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель исполнительного комитета Красносельского сельского
поселения Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан Нуруллин Ренат Фаритович 14.04.2022. 10.30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рамазанов Р.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Нуруллин Ренат Фаритович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

Общее:

1. Населённые пункты не обеспечены источниками бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п.53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020).

2. Должностные лица не прошли обучение по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020); Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 года.

поселок ж/д станция Высокая Гора

3. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

4. Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта (п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

п. Березовка

5. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

6. В населенном пункте звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре находятся в не исправном состоянии. (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

7. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

8. Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта (п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

п. Новый

9. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

10. Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта (п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

п. Урманче

11. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

12. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

13. Обновить минерализованные полосы вокруг населенного пункта (п. 74, п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ Рамазанов Р.И.

" 21 "



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями получил(а): Руководитель исполнительного комитета
Красносельского сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан Нуруллин Ренат
Фаритович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 21 "

04 2022 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)